ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **РОСС RU.HA39.H01274**

Срок действия с 21.11.2022 по 20.11.2025

№ 0095457

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег.№ RA.RU.10HA39, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Лидер", 117630, РОССИЯ, город Москва, шоссе Старокалужское, дом 62, этаж 2, помещение VIII, комнаты 12, 13, Тел: +7 4996820193, E-mail: lider.sertification@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ МИЛОФОН

Панели декоративно-отделочные акустические на основе минеральной плиты марок Милофон Моно, Милофон Басс, Милофон Соло, Милофон Симфония, Милофон Премиум, толщиной от 15 мм.
Серийный выпуск

код ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 23.99.19-001-16083488-2022

Показатели пожарной опасности: класс пожарной опасности – КМ1, группа горючести -Г1 по ГОСТ 30244-94, Метод 11; группа воспламеняемости - В 1 по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности –Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18); группа токсичности –Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20).

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТГРАФ КОНТРАКТ"
Место нахождения: 117420, Россия, город Москва, ул. Намёткина, дом 14, корпус 1, офис 303, ОГРН 1177746610282

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТГРАФ КОНТРАКТ"
Место нахождения: 117420, Россия, город Москва, ул. Намёткина, дом 14, корпус 1, офис 303
Телефон: +7 495-221-00-38 Адрес электронной почты: ortgraph@ortgraph.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 2022-PTI-11/1121 от 18.11.2022 года Испытательной лаборатории «АВАЛОН», аттестат аккредитации РОСС RU. 32438.04 РСТ0.005

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с.

М.П.

Руководитель органа _____ подпись Р.С. Флеров инициалы, фамилия

Эксперт _____ подпись Ю.С. Судакова инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ОБРАЗЕЦ

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022, «В».